



- OZNACZENIA:
- 1.KOCIOŁ KTM 60 KW
  - 2.WYMIENNIK JAD 3.18
  - 3.NACZYNIIE REFLEX 80N
  - 4.NACZYNIIE OTWARTE  $V_c=20l$
  - 5.FILTROODMULNIK FO 65
  - 6.ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA  
SYR 1915 dn 3/ 4" p=3bar
  - 7.POMPA CO UPS 32 /60 230V
  - 8.POMPA KOTŁOWA UPS 32 /60 230V
  - 9.STACJA UZDATNIANIA WODY OPTIM 08/0-głowica  
objętościowa
  - 10.FILTR Ø 65

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe <b>Instalprojekt</b> mgr inż. Jolanta Cieślińska		
Obiekt	Budynek PRZEDSZKOLA	
Adres inwest.	UL.RYNEK 24, 64-125 PONIEC	
Inwestor	Gmina Poniec	
Adres	Łęka Wielka	
Przed. rys.	Schemat technologiczny kotłowni	
Skala 1/100	Data 12-06-2011	Rys. nr.1
Projektant	mgr inż. Jolanta Cieślińska	Podpis
Nr. uprawnień Specjalność		WKP/0126/PWOS/07